



HESSISCHER LANDTAG

Dringlicher Berichts Antrag der Abgeordneten Ursula Hammann (Bündnis 90/Die Grünen) und Fraktion

**betreffend Unterbrechung der Stromversorgung des Notstandssystems von Block B des
Atomkraftwerks Biblis**

**Die Landesregierung wird ersucht, im Ausschuss für Umwelt, ländlichen Raum und
Verbraucherschutz über folgenden Gegenstand zu berichten:**

Am 30. Juli 2010 kam es in Atomkraftwerksblock B in Biblis bei Wartungsarbeiten an einer Schaltanlage zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Stromversorgung. Dadurch war ein Teil des Notstandssystems von Block B für circa eine Minute spannungslos. Nach deutschen Meldekriterien wurde der Vorfall in die Kategorie Eilt eingestuft. Damit gab es wiederholt Probleme mit der Gewährleistung der Stromversorgung für das Notstandssystem und dem Notstandssystem selbst, wie folgende Auflistung exemplarisch zeigt:

- 20.03.2000 Versagen der automatischen Umschaltung einer Notstandsschaltanlage (Block B) – Kategorie Eilt
- 19.06.2002 Funktionsstörung an Einspeiseschaltern der Notstandsstromversorgung (Block B) – Kategorie Eilt
- 28.08.2002 Schalterfall AUS an einem Einspeiseschalter der Notstandsnotstromversorgung (Block B) – Kategorie Eilt
- 08.02.2004 Schalterfall AUS an einem Einspeiseschalter der Notstandsstromversorgung (Block A) – Kategorie Eilt
- 28.02.2009 Störung der Umschaltautomatik für Notstandsschaltanlage (Block A) – Kategorie Eilt

Darüber hinaus gab es zahlreiche Störungen im Notstromsystem und im Notkühlsystem.

1. Was war die Ursache der Unterbrechung der Stromversorgung am 30. Juli 2010?
2. Welche Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit des Notstandssystems hatte diese Stromunterbrechung?
3. Was wären die Auswirkungen gewesen, wenn es in der Minute der Stromunterbrechung zu einem Notfall gekommen wäre, bei dem das Notstandssystem zur Verfügung hätte stehen müssen?

4. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um Störungen am Notstandssystem zukünftig auszuschließen?

Wiesbaden, den 17.08.10

Ursula Hammann, MdL

Der Fraktionsvorsitzende
Tarek Al-Wazir

Eingegangen am

Ausgegeben am